



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

**№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.450**

(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место-положение заявителя)

Акционерное общество «Объединение «Ярославские краски»  
ОГРН: 1027600619848, ИНН: 7603017511  
150044, Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль,  
улица Осташинская, дом 17, телефон: +7 (4852) 74-89-80, email: kraski@yarkraski.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Акционерное общество «Русские краски»  
ОГРН: 1027600787015, ИНН: 7605015012  
150002, Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль,  
улица Большая Федоровская, дом 96, телефон: +7 (4852) 45-19-93, email: ruskraski@ruskraski.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»  
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11  
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru.  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Эмаль для пола «ВЕТОPLUS». Торговая марка «Brite».  
Выпускаемая по ТУ 20.30.12-384-49404743-2021. Серийный выпуск.

код ОКПД 2  
20.30.12

код ТН ВЭД

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Класс пожарной опасности – КМ1. Группа горючести - слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18); группа токсичности продуктов горения - умеренноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол исследований (анализа) № 0487-НСС/ПБ-2021 от 16.02.2021  
Испытательная лаборатория ООО «НСС-ГРУПП»  
аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ04 выдан 23.04.2020

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.02.2021 по 18.02.2026**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Ниверов

Д.В. Вашутин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации